



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLE**

ZP-14/2016

Opole 10.11.2016

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**Dot. postępowania na zadanie pn.:
„Inwestycje budowlane w SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Zamawiający wykreśla z SIWZ XV 1.1 zapis: „ Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.”

Zadanie nr 2

1. Jaka jest liczba opraw oświetleniowych podlegająca wymianie? W opisie przedmiotu zamówienia widnieje: 147 szt. opraw kasetonowych, 4kpl. opraw awaryjnych jednostronnych oraz 22 kpl. opraw awaryjnych dwustronnych., natomiast z przedmiaru wynika, że jest ich kolejno: 415 szt., 11kpl., i 66 kpl.

Do wyceny Wykonawca przyjmuje ilości opraw oświetleniowych podanych w przedmiarze robót.

2. Czy przez „ułożenie nowej instalacji oświetleniowej” należy rozumieć odcinek od rozdzielni piętrowej do opraw?

Tak.

3. Czy nowe obwody należy zasilić z istniejącej rozdzielni piętrowej czy należy przewidzieć nowa tablice rozdzielczą?

Zasilenie z istniejącej rozdzielni piętrowej.

4. Czy istniejąca rozdzielnia wyposażona jest w aparaturę niezbędną do wpięcia obwodów oświetleniowych?

Na danym piętrze są zabezpieczenia obwodów oprócz oświetlenia nocnego, które to włączane są w rozdzielni głównej w piwnicy.

5. Czy wymiana i okablowanie łączników oświetlenia wchodzi również w zakres postępowania przetargowego?

Tak.



45-075 Opole, ul. Krakowska 44

tel. 77-401-11-00, fax 77-401-11-21,

Nr rej. KRS 0000039436, NIP: 754-10-91-489, REGON: 531163515

www: [www: www.spzozmswia.opole.pl](http://www.spzozmswia.opole.pl)

e-mail: sekretariat@spzozmswia.opole.pl

Zadanie nr 4 i 5

6. Czy, zgodnie z zaleceniami w trakcie wizji lokalnej należy zmienić kierunek otwierania drzwi w pomieszczeniu nr 20 tak żeby się otwierały na zewnątrz zamiast do środka drzwi – drzwi prawe.

Pozostawić istniejące.

7. Czy zachować bez zmian obecny kierunek otwierania drzwi w pozostałych pomieszczeniach izby przyjęć i portierni holu?

Tak.

8. Czy w portierni holu oraz w portierni izby przyjęć należy przyjąć drzwi o szerokości przejścia 90cm?

Min. 90 cm

9. Ze względu na zbyt małą szerokość pomieszczeń i przejść nie ma możliwości poszerzania otworów drzwiowych w pomieszczeniach 23 i 31. Czy w pomieszczeniu nr 23 szerokość drzwi może wynosić 70cm, a w pomieszczeniu nr 31 szerokość obu drzwi może wynosić 80cm?

Tak.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Bartosz