

## **Opis przedmiotu zamówienia – zabezpieczenia ppoż. w budynku Przychodni**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku Przychodni polegające na wymianie ścianek oddzielających korytarze od głównej klatki schodowej na ścianki ppoż. o charakterystyce jak niżej.

Drzwi EI 30 dwuskrzydłowe + naswietle EI 60 przeszklone

1100x2000 Wymiar światła przejścia drzwi

Kolor profili do ustalenia

Wymiary otworów w murze

III piętro 1950x3000

II piętro 1930x3400


I piętro 1650x2600 wraz z zabudową łuku w systemie GKF do klasy odporności ogniowej EI 60

Parter 1620x3000

oraz

System zamknięć ogniowych składający się z jednej centrali, 4 elektroztrzymaczy , 8 czujek optycznych i gniazd oraz jednego przycisku kasującego.

Projekt systemu zamknięć ogniowych.



UWAGA:

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie Szpitala MSW w Opolu przy ul. Korfańskiego